



Laboratoriummetingen conform NEN 20140 en DIN 52210

GELUIDSISOLATIE 35B63912,51



EIGENSCHAPPEN

Naam	35 B 63912,51
Categorie	Glas
Uitvoering	Verjongd
Inklemdikte	40mm
Dikte	58,5mm
Isolatiewaarde (Rc-waarde)	1,57 M2 K/W

TEKENING



GELUIDSTESTRAPPORT

Rapport: R085677aa,00001,hve Testinstantie: LBP SIGHT

Luchtgeluidsisolatie gemeten volgens NEN 20140 en DIN 52210

Onderzochte constructie :

Panelen Holland B.V.
Type paneel: 35 B 6 39 12,5 1

constructie oppervlak : 1.79 m²
constructie gewicht : - kg/m²
volume zendruimte : 140.0 m³
volume ontvangruimte : 216.0 m³
gemiddelde Isolatie (100-3200 Hz) R_{gem}: 32 dB
Isolatie-Index volgens NEN 5079 I_{lu} : -18 dB
Luftschallschutzmasz volgens DIN 52210 L_{sm} : -17 dB
Bewertetes Schalldamm-Masz volgens DIN 52210 R_w : 35 dB
luchtgeluidsisolatie voor standaard spectrum buitengeluid R_A : 32 dB (A) 0

